



检测报告

报告编号 A2240002020109C-3

第 1 页 共 5 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 废水

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188423FC29

报告说明

报告编号 A2240002020109C-3

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

程罗玉

审

核：

郁丽华

签 发：

王晓琛

签发人姓名：

王晓琛

签 发 日 期：


2024/04/12

报告说明

报告编号 A2240002020109C-3

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2240002020109C-3

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-04-02		检测日期	2024-04-03	
样品状态	第一次:微黄、微臭、微浑、无浮油 第二次:微黄、微臭、微浑、无浮油 第三次:微黄、微臭、微浑、无浮油				
检测结果:					
检测项目	厂区北侧生活污水排放口 WS-003			参照标准 限值	单位
	第一次 (09:50~)	第二次 (11:50~)	第三次 (13:50~)		
化学需氧量	42	41	38	500	mg/L
总氮	1.00	0.96	0.92	70	mg/L
总磷	0.12	0.09	0.10	8	mg/L
悬浮物	13	12	14	400	mg/L
氨氮	0.161	0.138	0.155	45	mg/L
动植物油	0.07	0.07	0.08	100	mg/L
样品编号:					
检测项目	第一次		第二次		第三次
动植物油	SUQ32749052		SUQ32749053		SUQ32749054
化学需氧量	SUQ32749049		SUQ32749050		SUQ32749051
总氮	SUQ32749049		SUQ32749050		SUQ32749051
总磷	SUQ32749058		SUQ32749059		SUQ32749060
悬浮物	SUQ32749055		SUQ32749056		SUQ32749057
氨氮	SUQ32749049		SUQ32749050		SUQ32749051
参照标准	动植物油、化学需氧量、悬浮物:《污水综合排放标准》(GB 8978-1996(含修改单))表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 三级标准 其他排污单位				
	其余检测项目:《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 A 级				
备注: 采样方式为瞬随机采样, 只对当时采集的样品负责。					

检 测 结 果

报告编号 A2240002020109C-3 第 5 页 共 5 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BT 125D
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) Lambda 365
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) Lambda 365
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) Lambda 365
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	自动回零滴定管 25mL
	动植物油	水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126+

报告结束